중원대학교 다목적 중강당 인테리어 구축 설계 및 시공 일괄공사 질의회신

▣ 공고번호 : 중원대학교 제2020-005호

▣ 2020년 10월 12일까지 접수된 질의에 대한 답변

번호	질의내용	답변
1	Q : 현설시 기존 대리석 바닥 유지로 설명(철거, 공사없음) 하지만 제공된 현설 자료중(9p.)에 강의실 좌석설치 부분을 계단식 바닥 조성으로 세부범위 설정됨. 위 두 내용 중 공사기준이 필요합니다.	제안요청서 9p. - 계단식 강의실 조성 - 대리석 바닥 철거 필요시 철거 가능
2	Q : 계단식 좌석 설치 시 인테리어 내역에 좌석(가구부분)도 포함인가요	제안요청서 9p. 가구 설치 포함
3	Q : 음향 및 영상, 조명 시스템 설치도 인테리어 공사 포함인가요	제안요청서 9p. 음향 및 영상, 조명시스템 포함
4	Q : 소화전과 비상벨 위치 이동이 가능한가요. 이동이 불가능하다면 소화전 앞쪽에 강단 설치시 소화전 높이는 변경이 가능한가요	- 소화전 및 비상벨 이동 및 높이 변경 불가